UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos; México
C.P. 62209 Tel. (01-777) 329-70-13

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NUMERO **02-LPN-SRUY-2013**, PARA LA CONTRATACIÓN DE **"CONSTRUCCIÓN DE DOCE AULAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, PLUVIALES, HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS, HERRERÍA, CANCELERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN SUBESTACIÓN, CISTERNA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SANITARIOS, EN LA SEDE REGIONAL UNIVERSITARIA DE YECAPIXTLA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, UBICADA EN ANTIGUO CAMINO A YECAPIXTLA-CUAUTLA SIN NÚMERO, MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORELOS",**----------

En la Ciudad de Cuernavaca siendo las 10:58 horas del día 18 de Octubre del año 2013, se reunieron en el auditorio de Ciencias de la Educación, ubicado en avenida universidad 1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos de esta Ciudad; los convocantes, así como los concursantes que al final se enlistan, suscriben y firman, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a las Bases del Concurso No. **02-LPN-SRUY-2013,** que se menciona en el proemio de esta acta, conforme a lo señalado por el artículo 29 del reglamento General de Obras y servicios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos-------

En uso de la palabra el Arq. Arturo Muñoz Romero, Director de Desarrollo de Infraestructura dio la bienvenida a los asistentes, declarando formalmente iniciado este acto, procediendo a pasar lista de asistencia a los concursantes participantes, posteriormente se dio lectura pormenorizada a las observaciones generales y aclaraciones efectuadas a las Bases con motivo del presente procedimiento, y que pasan a formar parte integral de la presente acta, así como de las Bases materia de este procedimiento; mismas que deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus propuestas respectiva.----------

"OBSERVACIONES GENERALES"

Se procedió a dar lectura a todas y cada una de las preguntas que previamente y por escrito han formulado con su respectiva respuesta por parte de los representantes de los licitantes, las cuales se transcriben íntegramente, señalando el nombre y razón social del concursante que la formula y su respectiva respuesta, anexándose al expediente de este concurso, los formatos entregados por los concursantes.----------

PREGUNTAS DE LOS CONCURSANTES:

No. PREG.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	PREGUNTA:	RESPUESTA:
1	EMMANUEL CASILLAS ARAÑO REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V. Y GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.	NO HUBO	
2	EFRAÍN GUTIÉRREZ ALMAZÁN REPRESENTANTE LEGAL DE CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTOS PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V.	1.- EN LA PARTIDA **PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES** EN EL CONCEPTO **MOISAN150** DE QUE CAPACIDAD Y MEDIDA ES LA PLANTA DE TRATAMIENTO? 2.- EN LA PARTIDA **DE CERCADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO** EN EN EL CONCEPTO **ACC0029** DE QUE ALTURA ES LA MALLA	1.- LA CAPACIDAD DEL MODULO "BIO RAMP" SERA DE 20,000 LITROS. 2.- LA ALTURA DE LA MALLA SERA DE 2.00 METROS.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

		CICLONICA? 3.-EN LA PARTIDA DE **CERCADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO** EN EL CONCEPTO **ACC0029** DE QUE MEDIDA ES LA PUERTA? 4.- EN LA PARTIDA **ACABADOS** CUAL SERA EL MODELO DE LA LOSETA A COTIZAR? 5.- EN LA PARTIDA **TRAMAPA DE GRASAS** EN EL CONCEPTO **LTZ0004** ESPESIFICAR MEDIDAS 6.- EN LA PARTIDA **INSTALACION ELECTRICA**, EN EL CONCEPTO **ELECDT-022**, ESPECIFICAR MODELO DE DETECTOR. 7.- SE SOLICITA COMPLEMENTEN PLANOS DE CANCELERIA, TANQUE ELEVADO, PLANTA DE TRATAMIENTO, CISTERNA Y POZO DE VISITA. 8.- SE DEBE APLICAR EL CARGO ADICIONAL DEL 5% POR INSPECCION Y VIGILANCIA, COMO ESPESIFICA SU FORMATO? 9.- EN LA PARTIDA DE **REJA DE COLINDANCIA** EL CONCEPTO **PINT0010** A QUE SE REFIERE CON ESMALTE COMEX REKOR?	3.- LA MEDIDA DE LA PUERTA SERA DE 1.00 DE ANCHO X 2.00. METROS DE ALTURA. 4.- EL MODELO SERA LOSETA INTERCERAMIC 33X33 CMS PISO DESERT DUBAI COLOR ARENA O SIMILAR EN COSTO Y COLOR. 5.- ESTE CONCEPTO NO SE REALIZARA EN ESTA ETAPA. 6.- EL MODELO ES PIR PARADOX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y COSTO PARA EL DETECTOR INALÁMBRICO DE MOVIMIENTO. 7.- SE ADJUNTA DISCO COMPACTO CON PLANOS DE REFERENCIA. 8.- ESTE CARGO SE DEBE INTEGRAR EN LOS INDIRECTOS. 9.- LA PINTURA SERA ESMALTE COMEX -100.
3	ING. DAMIÁN RUBIO RUBIO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RUSALDE S.A. DE C.V.	NO HUBO	
4	MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PEREDA REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA TERRANOER S.A. DE C.V.	NO HUBO	

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Aclaraciones: Se adjunta disco compacto de planos complementarios a la información solicitada, estando de acuerdo los participantes a esta Licitación.

En cumplimiento a lo dispuesto en las bases del presente procedimiento número **02-LPN-SRUY-2013,** al término de este acto, se entrega copia de la presente acta a todos y cada uno de los concursantes que participaron en ella, siendo de la absoluta responsabilidad de los mismos recoger la copia respectiva, al término de la junta, teniendo por notificados a aquellos que no acudan a recogerla.----------

El acta de esta Junta de Aclaraciones se pondrá finalizar este acto para efectos de su notificación a disposición de los concursantes que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en la Dirección de Desarrollo de Infraestructura por un término no menor a cinco días hábiles dentro del horario comprendido de las 9:00 horas a las 15:00 horas, siendo de la exclusiva responsabilidad de los concursantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, este procedimiento sustituye a la notificación personal.----------

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta para constancia y efectos legales conducentes, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, siendo las 12:30 horas del día que se efectúa.----------

POR PARTE DE LOS LICITANTES

NOMBRE DE EMPRESA	FIRMA
EMMANUEL CASILLAS ARAÑO REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V. Y GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.	
ING. EFRAÍN GUTIÉRREZ ALMAZAN REPRESENTANTE LEGAL DE CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTOS PARA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V.	
ING. DAMIÁN RUBIO RUBIO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RUSALDE S.A. DE C.V.	
MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PEREDA REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA TERRANOER S.A. DE C.V.	

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

NOMBRE	FIRMA
ARQ. ARTURO MUÑOZ ROMERO DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM	
LA. ELSA BERENICE SANCHEZ GARCIA SUPLENTE DEL DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UAEM.	

"LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA No. **02-LPN-SRUY-2013**, QUE EFECTÚA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE LA **"CONSTRUCCIÓN DE DOCE AULAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, PLUVIALES, HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS, HERRERÍA, CANCELERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN SUBESTACIÓN, CISTERNA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SANITARIOS, EN LA SEDE REGIONAL UNIVERSITARIA DE YECAPIXTLA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, UBICADA EN ANTIGUO CAMINO A YECAPIXTLA-CUAUTLA SIN NÚMERO, MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORELOS".----------

---